



JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
 IBU PEJABAT JKR MALAYSIA
 ARAS 11, MENARA KERJA RAYA (BLOK G)
 JALAN SULTAN SALAHUDDIN
 50480 KUALA LUMPUR



Telefon : (03) 2618 9958
 Faks : (03) 2618 9844
 Laman Web : <https://www.jkr.gov.my>

KELULUSAN BERSYARAT


Ruj. Kami : (81) dlm JKRL(PM)5/1/4-24 Jld.2
 Tarikh : 10 Mei 2024

PM Copper Wire & Cables Sdn. Bhd.
 No. 15, Jalan Bestari 2A/KU7
 Kawasan Perindustrian Kapar
 42200 Klang
 Selangor

Tuan,

PERKARA : EARTHING SYSTEM & ACCESSORIES (COPPER TAPE)

Merujuk kepada perkara yang tersebut di atas, sukacita dimaklumkan bahawa barangan tuan yang terkandung dalam laporan ujian DEHN Test Centre seperti berikut telah disenaraikan ke dalam senarai Bahan-Bahan JKR Elektrik sebagai **pengilang/pembekal** yang berdaftar, **tertakluk kepada syarat-syarat seperti di muka surat 2. Surat kelulusan ini hendaklah dibaca bersama Lampiran (1 muka surat).**

Nama dan Alamat	Perihal Barangan	No. Sijil
		Tarikh Tamat
		Rujukan
PM COPPER WIRE & CABLES SDN. BHD. NO. 15, JALAN BESTARI 2A/KU7 KAWASAN PERINDUSTRIAN KAPAR 42200 KLANG SELANGOR TEL: 03-3292 7270 FAKS : 03-3292 7350 E-MEL : info@pmcopper.com	<u>EARTHING SYSTEM & ACCESSORIES (COPPER TAPE)</u> JENAMA: PM COPPER MODEL: SEPERTI LAMPIRAN (3 BILANGAN) 	LAPORAN UJIAN DEHN: 2473_WAD, 2474_WAD & 2475_WAD
		TARIKH TAMAT: 15.10.2024
		RUJUKAN STANDARD: IEC 62561-2:2018
NEGARA PENGILANG: MALAYSIA		

Sekian, terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,



(Ir. HANIZAN BINTI SHAFFII)
 Pengarah Kanan
 Cawangan Kejuruteraan Elektrik
 b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya
 JKR Malaysia.



Ruj.Kami : (81) dlm. JKRL(PM)5/1/4-24 Jld.2

Tarikh : 10 Mei 2024

LAMPIRAN

Perihal Barangan : EARTHING SYSTEM & ACCESSORIES (COPPER TAPE)
Nama Syarikat : PM COPPER WIRE & CABLES SDN. BHD.
Alamat Syarikat : NO. 15, JALAN BESTARI 2A/KU7, KAWASAN PERINDUSTRIAN KAPAR
42200 KLANG, SELANGOR
No. Telefon : 03-3292 7270
No. Faksimile : 03-3292 7350
E-mel : info@pmcopper.com
Nama Pengilang : PM COPPER WIRE & CABLES SDN. BHD.
Negara Pengilang : MALAYSIA
Jenama : PM COPPER
Laporan Ujian Jenis : LAPORAN UJIAN DEHN : 2473_WAD, 2474_WAD & 2475_WAD
Tarikh Tamat : 15.10.2024
Rujukan Standard : IEC 62561-2:2018
Catatan : -
Muka surat : 1 daripada 1



KETERANGAN

BIL	SAIZ: LEBAR (mm) x TEBAL (mm)
1	25 x 3
2	25 x 6
3	50 x 6