

No. Resit : 250508IKE05519
Tkh Resit : 08-Mei-2025

App Id : SJT1612025011463
Ruj Kami : 5035561/KK8862/24

Borang W
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990



PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

TONN CABLE SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di

LOT 6.01 , 6TH FLOOR , IMBI PLAZA , 28 LOT 1 (PT 54), JALAN PERUSAHAAN 5,
JALAN IMBI 55100 WILAYAH PERSEKUTUAN KAWASAN PERUSAHAAN BERANANG 43700
KUALA LUMPUR B

(Alamat Berdaftar)

ERANANG SELANGOR
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN
-----------	-----------------------	---------	-----------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

TONN CABLE SDN BHD
TONN CABLE , LOT 1 (PT 54)
JALAN PERUSAHAAN 5
MY - MALAYSIA

(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 03-Jul-2025
Kelulusan No : **8 MODEL SAHAJA .**
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.

Tarikh Habis Tempoh : 02-Jul-2026
Fee RM : 110.00

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : PVC INSULATED NON-SHEATHED CABLE
Nama Dagangan : TONN CABLE

Spesifikasi Kelengkapan
- SEPERTI LAMPIRAN A -



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 250508IKE05519

Ruj Kami : 5035561/KK8862/24

No. Perakuan : SJT161305076312025

Tkh Resit :

App ID : SJT1612025011463

Nama Kelengkapan : TONN CABLE PVC INSULATED NON-SHEATHED CABLE

No. Piawaian : MS 2112-3:2009+A1:2015

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	1 CORE X 4 mm ² CLASS 2	014299/24	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0504+ 2023EA0505 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
2.	1 CORE X 25 mm ² CLASS 2	014300/24	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0504+ 2023EA0505 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
3.	1 CORE X 6 mm ² CLASS 2	014301/24	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0504+ 2023EA0505 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
4.	1 CORE X 35 mm ² CLASS 2	014302/24	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0504+ 2023EA0505 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
5.	1 CORE X 2.5 mm ² CLASS 2	014303/24	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0504+ 2023EA0505 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
6.	1 CORE X 1.5 mm ² CLASS 2	014304/24	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0504+ 2023EA0505 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
7.	1 CORE X 10 mm ² CLASS 2	014305/24	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0504+ 2023EA0505 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	1 CORE X 16 mm² CLASS 2	014306/24	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0504+ 2023EA0505 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

8 Jenis Kelengkapan Sahaja



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161305076312025

App ID : SJT1612025011463

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pensijilan Barangan (Product Certification Scheme) yang dilakukan oleh SIRIM;
- ii) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang telah diluluskan semasa permohonan.
- iii) Kelengkapan yang lulus Skim Pensijilan Barangan hendaklah dilabelkan dengan label yang dinyatakan dalam Garis Panduan - Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (Peraturan 98, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).
- iv) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga