



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **TONN CABLE SDN. BHD.**

Alamat : LOT 1 (PT54), JALAN PERUSAHAAN 5, KAWASAN PERUSAHAAN BERANANG, 43700
BERANANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Bahan : **PVC INSULATED CABLE (ARMOURED) (ALUMINIUM)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: TONN CABLE SDN. BHD.
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: TONN CABLE
Model	: SEPERTI LAMPIRAN (4 BIL.)
Kadaran	: 600/1000V
No. Perakuan ST/No. Sijil/	: LESEN PENSIJILAN SIRIM : PC000761
Laporan Ujian Jenis	: LAPORAN UJIAN SIRIM : 2025EA0893 & 2025EA0894
Tarikh Tamat	: 15.6.2027
Rujukan Standard	: MS 2103:2007 (CONFIRMED 2014)
Catatan	: -



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 19 Ogos 2025

DATO' Ir. ISMAIL BIN HASHIM

Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

Ruj.Kami : (54) dlm.JKRL(PM) 5/1/4-1 Jld.9
Tarikh : 19 Ogos 2025

Syarat-syarat Senarai Kelulusan Bahan-Bahan JKR Elektrik.

- 1 Senarai tersebut adalah untuk digunakan oleh Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR sahaja dan tidak boleh digunakan untuk apa jua pengiklanan atau untuk apa jua tujuan lain. Sila hubungi pejabat ini sekiranya terdapat sebarang kemusykilan berkaitan dengan perkara ini.
- 2 Untuk mendapat penyenaraian tambahan ke atas sebarang model, pertukaran, pengubahsuaian dan sebagainya ke atas barangan sedia ada, tuan hendaklah memohon ke pejabat ini secara bertulis berkaitan perkara tersebut. Pejabat ini tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul berpunca daripada kegagalan pihak tuan memenuhi syarat-syarat tersebut.
- 3 Sekiranya tuan ingin kekalkan barangan tuan di dalam senarai JKR, tuan hendaklah memastikan ke semua kelulusan seperti Perakuan Suruhanjaya Tenaga, Lesen Pensijilan SIRIM dan Sijil Kelulusan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang mana berkenaan masih belum tamat tempohnya. Tuan hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperbaharui berserta Borang Akuan yang diperakui oleh Pesuruhjaya Sumpah sepanjang tempoh pendaftaran sebagai syarat untuk mengekalkan barangan berkenaan dalam senarai kelulusan.
- 4 Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR berhak untuk menarik balik kelulusan pendaftaran sekiranya barangan ini tidak lagi mematuhi standard, spesifikasi, kualiti barangan yang dibekalkan tidak seperti berdaftar, gagal dalam pengujian dan/atau gagal mengemukakan perkara dalam para tiga (3) di atas.
- 5 Sila ambil perhatian bahawa pihak tuan hendaklah memastikan pembaharuan pendaftaran dibuat **tiga bulan** sebelum tarikh tamat kelulusan ini. Sekiranya pihak tuan gagal berbuat demikian, barangan tuan dengan sendirinya akan terkeluar daripada senarai bahan-bahan kelulusan JKR.

Pihak syarikat bersetuju dengan syarat-syarat tersebut di atas.

Tandatangan:

Tarikh: 26/8/2025

Nama: Ir. Simon ONG

Jawatan: Executive Director
(Ahli Lembaga Pengarah)

Cop Syarikat:

Tonn Cable SDN BHD (593174-V)
Lot 1 (PT 54), Jalan Perusahaan 5,
Kawasan Perusahaan Beranang,
43700 Beranang, Selangor, Malaysia.
Tel: 03-8766 9888 Fax: 03-8766 8111



LAMPIRAN

Perihal Barangan : PVC INSULATED CABLE (ARMOURED) (ALUMINIUM)
Nama Syarikat : TONN CABLE SDN. BHD.
Alamat Syarikat : LOT 1 (PT54), JALAN PERUSAHAAN 5, KAWASAN PERUSAHAAN
BERANANG, 43700 BERANANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
No. Telefon : 03-87669888
No. Faksimile : 03-87668111
E-mel : enquiry@tonncable.com
Nama Pengilang : TONN CABLE SDN. BHD.
Negara Pengilang : MALAYSIA
Jenama : TONN CABLE
No. Sijil/Laporan Ujian Jenis : LESEN PENSIJILAN SIRIM : PC000761
LAPORAN UJIAN SIRIM : 2025EA0893 & 2025EA0894
Tarikh Tamat : 15.6.2027
Rujukan Standard : MS 2103:2007 (CONFIRMED 2014)
Muka Surat : 1 daripada 1



DESCRIPTION

NO	MODEL	RATED VOLTAGE	SIZE (sq. mm)	NO. OF CORE
1	AL/PVC/SWA/PVC - PVC Insulated, PVC Bedding, Steel Wire Armoured, PVC Sheathed, Stranded Plain Annealed Aluminium Conductor Cable	600/1000V	16 & 25	2 & 4