



No. Resit : 251114IKE15426
Tkh Resit : 14-Nov-2025

App Id : SJT1612025030477
Ruj Kami : 5035561/KK17306/22

Borang W
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

TONN CABLE SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di

LOT 6.01 , 6TH FLOOR , IMBI PLAZA , 28 LOT 1 (PT 54), JALAN PERUSAHAAN 5,
JALAN IMBI 55100 WILAYAH PERSEKUTUAN KAWASAN PERUSAHAAN BERANANG 43700
KUALA LUMPUR B

(Alamat Berdaftar)

ERANANG SELANGOR
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN [*]
-----------	-----------------------	---------	------------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

TONN CABLE SDN BHD
Lot. 1 (PT54),Jalan Perusahaan 5,Kawasan Perusahaan Beranag,43700 Beranang , Selangor,Malaysia
MY - MALAYSIA

(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 05-Jan-2026
Kelulusan No : **28 MODEL SAHAJA .**
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.

Tarikh Habis Tempoh : 04-Jan-2027
Fee RM : 110.00

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : PVC INSULATED FLEXIBLE CORD AND CABLE
Nama Dagangan : TONN CABLE

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong yang mana berkenaan.

No. Resit : 251114IKE15426

Ruj Kami : 5035561/KK17306/22

No. Perakuan : SJT161311215882025

Tkh Resit :

App ID : SJT1612025030477

Nama Kelengkapan : TONN CABLE PVC INSULATED FLEXIBLE CORD AND CABLE

No. Piawaian : MS 2112-5:2009+A1:2017

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	2 CORE X 0.75 mm ² CLASS 5	000132/23	1	-	-	300/500, 300/300	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
2.	4 CORE X 1.25 mm ² CLASS 5	000141/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
3.	2 CORE X 4 mm ² CLASS 5	000134/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
4.	2 CORE X 1.5 mm ² CLASS 5	000143/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
5.	2 CORE X 0.5 mm ² CLASS 5	000144/23	1	-	-	300/300	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
6.	2 CORE X 2.5 mm ² CLASS 5	000145/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
7.	2 CORE X 1 mm ² CLASS 5	000146/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	4 CORE X 1 mm ² CLASS 5	000147/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
9.	3 CORE X 1.5 mm ² CLASS 5	000148/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
10.	3 CORE X 4 mm ² CLASS 5	000136/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
11.	3 CORE X 0.75mm ² CLASS 5	000137/23	1	-	-	300/500, 300/300	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
12.	5 CORE X 1 mm ² CLASS 5	000131/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
13.	4 CORE X 0.75 mm ² CLASS 5	000133/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
14.	3 CORE X 0.5 mm ² CLASS 5	000135/23	1	-	-	300/300	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
15.	5 CORE X 4 mm ² CLASS 5	000142/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
16.	3 CORE X 2.5 mm ² CLASS 5	000140/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
17.	2 CORE X 0.75 mm ² CLASS 5	000139/23	1	-	-	300/500, 300/300	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
18.	4 CORE X 1.5 mm ² CLASS 5	000138/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
19.	5 CORE X 0.75mm ² CLASS 5	000151/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
20.	4 CORE X 2.5 mm ² CLASS 5	000156/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
21.	5 CORE X 2.5 mm ² CLASS 5	000157/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
22.	3 CORE X 1.25 mm ² CLASS 5	000149/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
23.	2 CORE X 1.25 mm ² CLASS 5	000153/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
24.	4 CORE X 4 mm ² CLASS 5	000154/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
25.	3 CORE X 0.75 mm ² CLASS 5	000158/23	1	-	-	300/500, 300/300	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
26.	5 CORE X 1.25 mm ² CLASS 5	000152/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
27.	3 CORE X 1 mm ² CLASS 5	000150/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
28.	5 CORE X 1.5 mm ² CLASS 5	000155/23	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA1358+2020EA 1359 Test Date : 19-Nov-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

28 Jenis Kelengkapan Sahaja



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161311215882025

App ID : SJT1612025030477

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pensijilan Barangan (Product Certification Scheme) yang dilakukan oleh SIRIM;
- ii) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang telah diluluskan semasa permohonan.
- iii) Kelengkapan yang lulus Skim Pensijilan Barangan hendaklah dilabelkan dengan label yang dinyatakan dalam Garis Panduan - Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (Peraturan 98, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).
- iv) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga